



SAISIE DE LA GÉNÉRATION

DONNÉES D'ENTRÉE	CHOIX POSSIBLE	DONNÉES À SAISIR	UNITÉ	COMMENTAIRES
Zone : Programmation chauffage	. Horloge à heure fixe . Horloge à heure fixe avec contrôle d'ambiance . Optimiseur	Horloge à heure fixe avec contrôle d'ambiance		
Services assurés	• Chauffage seul • ECS seule • Chauffage et ECS • Refroidissement seul • Chauffage et Refroidissement • Chauffage, Refroidissement et ECS	Chauffage et Refroidissement ou chauffage seul suivant le projet		
Type de chauffage	. Chauffage effet joule direct . Autre (thermodynamique, gaz, fioul, bois, réseau de chaleur, ...)	Autre : thermodynamique		
Type de gestion	• Sans priorité • Générateurs en cascade • Générateurs alternés	Sans priorité		
Raccordement hydraulique	• Avec possibilité d'isolement • Permanent	Avec possibilité d'isolement		
Position de la production	• En volume chauffé • Hors volume chauffé	En volume chauffé		Privilégier le volume chauffé
Emplacement de la prod.		En fonction du projet		
Gestion de la température (chauffage et refroidissement)	• Fonctionnement à température moyenne constante • Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution		

Saisie de la génération

Désignation

Services assurés

Type de gestion

Raccordement hydraulique

Position de la production

Emplacement de la prod.

◀ Type de gestion de la température de génération en chauffage

Gestion de la température

◀ Type de gestion de la température de génération en refroidissement

Gestion de la température

CHAPPEE



SWEETEA EMMC

POMPE A CHALEUR AIR / AIR MONOSPLIT

SAISIE DU GÉNÉRATEUR

DONNÉES D'ENTRÉE	CHOIX POSSIBLE	DONNÉES À SAISIR	UNITÉ	COMMENTAIRES
Type de générateur	... <ul style="list-style-type: none">• PAC à compression électrique• PAC GAZ à absorption• PAC sur boucle d'eau ...	PAC à compression électrique		
Service du générateur	<ul style="list-style-type: none">• Chauffage seul• ECS seule• Chauffage et ECS• Refroidissement seul• Chauffage et refroidissement• Chauffage, refroidissement et ECS	Chauffage seul ou chauffage et refroidissement		En fonction du projet
Caractéristiques				
Type de système	<ul style="list-style-type: none">• PAC Air / Eau• PAC Air extérieur / Air recyclé• PAC Triple Service air / eau (Titre V)• PAC Triple eau de nappe / eau (Titre V)• PAC Triple eau glycolée / eau (Titre V) ...	PAC Air extérieur / Air recyclé		



Mode chauffage			
Type d'émetteur raccordé	<ul style="list-style-type: none"> Plancher et plafond chauffant ou rafraichissant intégrés au bâti d'inertie forte Radiateurs, plafonds chauffants ou rafraichissant d'inertie moyenne Ventilo convecteurs, plafonds chauffants ou rafraichissant d'inertie faible Systèmes à air 	Systèmes à air	En fonction du projet
Fonctionnement du compresseur	<ul style="list-style-type: none"> Fonctionnement en mode continu du compresseur ou en cycle marche arrêt du compresseur Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur Valeur par défaut 	Fonctionnement en mode continu du compresseur	Fonctionnement en mode continu pour les machines Inverter
Statut des données en mode continu	<ul style="list-style-type: none"> Valeur par défaut Valeur justifiée Valeur certifiée 	Valeur par défaut	
Statut de la part de la puissance des auxiliaires	<ul style="list-style-type: none"> Valeur par défaut Valeur justifiée Valeur certifiée 	Valeur certifiée	
Pourcent. de la puissance élec. des auxiliaires dans la puis. élec. Totale (Taux)	Valeur à saisir	EMMC 20 : 0,070% EMMC 25 : 0,083% EMMC 35 : 0,061% EMMC 50 : 0,020% EMMC 70 : 0,015%	% Perrenoud : Valeur en % ClimaWin : valeur décimale (diviser par 100)
Puissances de la PAC connues	<ul style="list-style-type: none"> Les puissances fournies Pcalo Les puissances absorbées Pabs 	Les puissances absorbées Pabs	Nous conseillons l'utilisation des puissances absorbées
Type de limites de température chaud et froid	<ul style="list-style-type: none"> Pas de limite Limite sur les températures des deux sources simultanément Limite sur l'une ou l'autre des températures de source 	Pas de limite	
Source amont pour le système sur air	Air extérieur Air ambiant Air extrait	Air extérieur	
Mode refroidissement : Les données en refroidissement sont différentes du mode chauffage		Ne pas cocher la case	

Saisie du générateur

Désignation

Type de générateur Réchauffeur de Boucle Thermo. TitreV Atlantic RBT

Nombre identique

Service du générateur

Caractéristiques

Type de système

Type d'émetteur raccordé

Fonctionnement du compresseur

Statut des données en mode continu

Statut de la part de la puissance des auxiliaires

Pourcent. de la puissance élec. des auxiliaires dans la puis. élec. totale %

Puissances de la PAC connues

Type de limite de température chaud

Type de limite de température froid



SWEETEA EMMC

POMPE A CHALEUR AIR / AIR MONOSPLIT

DONNÉES D'ENTRÉE	CHOIX POSSIBLE	DONNÉES À SAISIR	UNITÉ	COMMENTAIRES
CHAUFFAGE				
CHAUFFAGE : Données connues	Il existe des valeurs certifiées ou mesurées Il n'existe aucunes valeurs certifiée ou mesurées	Il existe des valeurs certifiées ou mesurées		
Température source Amont	7°C -7°C ; 7°C -7°C ; 2°C ; 7°C -7°C ; 2°C ; 7°C ; 20°C -15°C ; -7°C ; 2°C ; 7°C 20°C	-7°C ; 7°C	°C	
Température fluide aval	20°C 20°C ; 15°C 25°C ; 20°C ; 15°C 25°C ; 20°C ; 15°C ; 10°C 25°C ; 20°C ; 15°C ; 10°C ; 5°C	20°C	°C	
Puissance Pabs (kW) mode chauffage	Valeur à saisir	Voir tableau en bas de page	kW	
COP en mode chauffage	Valeur à saisir	Voir tableau en bas de page		
Existence d'une résistance d'appoint	Case à cocher	Décocher la case		
Puissance des ventilateurs (uniquement pour machine gainée)	Valeur à saisir	0	W	

Caractéristiques | Source Amont | **Chauffage** | Refroidissement

Données connues Il existe des valeurs certifiées ou mesurées

Température Source Amont -7°C ; 7°C

Température Fluide Aval 20°C

		-7°C	7°C
20°C	Puis Pabs (kW)	Certifiée	Certifiée
	COP	Certifiée	Certifiée
Certification		Certifiée	Certifiée

Matrice de performances chauffage		-7°C					+7°C				
		EMMC 20	EMMC 25	EMMC 35	EMMC 50	EMMC 70	EMMC 20	EMMC 25	EMMC 35	EMMC 50	EMMC 70
20°C	Puis Pabs (kW)	0,82	0,90	0,95	1,43	1,71	0,71	0,72	0,98	1,50	1,96
	COP	2,53	2,39	2,48	2,63	2,74	3,66	3,68	3,57	3,60	3,60
	Certification	Certifiée					Certifiée				



SWEETEA EMMC

POMPE A CHALEUR AIR / AIR MONOSPLIT

Mode Refroidissement				
Données connues	<ul style="list-style-type: none"> • Il n'existe aucune valeur certifiée ou mesurée • Il existe des valeurs certifiées ou mesurées 	Il existe des valeurs certifiées ou mesurées		
Température Source Amont (refroidissement)	<ul style="list-style-type: none"> • 35°C • 25°C ; 35°C • 15°C ; 25°C ; 35°C • 5°C ; 15°C ; 25°C ; 35°C • 5°C ; 15°C ; 25°C ; 35°C ; 45°C 	35°C	°C	
Température Fluide Aval (refroidissement)	<ul style="list-style-type: none"> • 27°C • 22°C ; 27°C • 22°C ; 27°C ; 32°C • 25/22 ; 35/30 ; 45/40 ; 55/47 • 22°C ; 27°C ; 32°C ; 37°C 	27°C	°C	
Puis Pabs (kW)	Valeur à saisir	Voir tableau en bas de page	kW	
EER	Valeur à saisir	Voir tableau en bas de page		
Certifications	<ul style="list-style-type: none"> • Mesurée • Certifiée 	Certifiée		

Caractéristiques Source Amont Chauffage Refroidissement

Données connues Il existe des valeurs certifiées ou mesurées

Température Source Amont 35°C

Température Fluide Aval 27°C

	35°C
Puis Pabs (kW)	
EER	
Certification	Certifiée

Matrice de performances rafraîchissement		35°C				
		EMMC 20	EMMC 25	EMMC 35	EMMC 50	EMMC 70
27°C	Puis Pabs (kW)	0,78	0,78	1,10	1,65	2,20
	EER	3,21	3,27	3,18	3,21	3,20
	Certification	Certifiée				



SAISIE DU SYSTÈME D'ÉMISSION

DONNÉES D'ENTRÉE	CHOIX POSSIBLE	DONNÉES À SAISIR	UNITÉ	COMMENTAIRES
EMETTEUR CHAUD				
Type d'émetteur	<ul style="list-style-type: none"> Chauffage seul Chauffage et rafraîchissement 	Chauffage et rafraîchissement		
Ventilateurs liés aux émetteurs	<ul style="list-style-type: none"> Pas de ventilateur Régulation manuelle uniquement Régulation automatique fonctionnement permanent des ventilateurs Régulation automatique permettant un arrêt total des ventilateurs 	Régulation automatique permettant un arrêt total des ventilateurs		
Hauteur sous plafond	<ul style="list-style-type: none"> Locaux de moins de 4 m sous plafond Locaux de moins de 4 à 6 m sous plafond Locaux de moins de 6 à 8 m sous plafond Locaux de plus de 8 m 	Locaux de moins de 4 m sous plafond		
Type de chauffage	Pas d'émetteur chaud Electrique direct Electrique autre (thermodynamique,...) Gaz Fioul Générateur électrique et réseau Réseau de chaleur Bois Autre énergie	Electrique autre (thermodynamique,...)		
Type d'émetteur chaud	Convecteurs Ventilo-convecteurs Aérotherme Air soufflé Panneau rayonnant Radiateurs Plancher chauffant Rayonnant gaz BT Panneau radiant gaz Mur chauffant Panneau rayonnant de plafond Cassette Plafond chauffant Autres émetteurs	Ventilo-convecteurs		
Part surface du groupe assurée par cette émission		Valeur par défaut		
Part de besoin assurée par ce système d'émission		Valeur par défaut		
Classe de variation spatiale		Classe B2		Classe B2 : Diffusion d'air - Ventilo-convecteurs
Variation temporelle		Couple régulateur - émetteur permettant un arrêt total de l'émission		
Valeur de VT (certifiée)		Valeur par défaut		

Saisie du système d'émission

Nom du système

Type d'émetteur

Surface des pièces concernées m²

Ventilateurs liés aux émetteurs

Perte au dos de l'émetteur [en %]

Hauteur sous plafond

Local grand volume

Type de chauffage

Type d'émetteur chaud

Lié à la génération

Part surface du groupe assurée par cette émission

Part de besoin assurée par ce système d'émission

Classe de Variation spatiale

Variation Temporelle

CHAPPEE



SWEETEA EMMC

POMPE A CHALEUR AIR / AIR MONOSPLIT

EMETTEUR FROID				
Type de refroidissement		Electrique thermodynamique		
Type d'émetteur froid		Ventilo-convecteurs		
Classe de variation spaciale		Classe B		
Variation temporelle		Couple régulateur - émetteur permettant un arrêt total de l'émission		
Réseau chaud : Type de réseau		Inexistant ou pertes nulles		
Réseau froid : Type de réseau		Inexistant ou pertes nulles		

Saisie du système d'émission

Nom du système

Type d'émetteur

Surface des pièces concernées m²

Ventilateurs liés aux émetteurs

Perte au dos de l'émetteur (en %)

Hauteur sous plafond

Local grand volume

Type de refroidissement

Type d'émetteur froid

Lié à la génération

Part de surface assurée par cette émission

Part de besoins assurée par ce système d'émission

Classe de Variation spatiale

Variation Temporelle

Données produits				
Type de fluide		R32		
Charge initiale		EMMC 20 : 0,53 EMMC 25 : 0,58 EMMC 35 : 0,68 EMMC 50 : 1,28 EMMC 70 : 1,44	kg	