

GUIDE DE CHOIX

LÉGENDES

-  Evier cuisine
-  Salle de bain
-  Douche
-  Multi-jets
-  Bain



TD VMC



200 VMC



TD SPLIT



200

270



TD SPLIT MURAL



150

200



TD



200 E



300 E



300 EH



TD ECO



180



230

| Classe énergétique ErP | A ⁺ | A ⁺ | A ⁺ | A ⁺ | A ⁺ | A ⁺ | A ⁺ | A ⁺ | A ⁺ | | |
|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|----------------|
| Fonctionnement | Air extrait | Air extérieur | Air extérieur | Air extérieur | Air extérieur | Air extérieur ou ambiant | Air extérieur ou ambiant | Air extérieur ou ambiant | Air ambiant | Air ambiant | |
| Capacité du préparateur | 214 | 215 | 270 | 150 | 200 | 215 | 270 | 260 | 180 | 230 | |
| Temps de Chauffe à une température | Cycle L 16H30 à 20°C | Cycle L 5H30 à 7°C | Cycle XL 7H09 à 7°C | Cycle M 4h09 à 7°C | Cycle L 4h05 à 7°C | Cycle L 7H27 à 7°C | Cycle L 7H36 à 7°C | Cycle L 9H46 à 7°C | Cycle XL 10H32 à 7°C | 6H02 à 15°C | 7H54 à 15°C |
| COP (selon 16147) | 3,29 | 3,3 | 3,42 | 2,98 | 3,36 | 2,53 | 3,16 | 2,95 | 3,11 | 2,88 | 3,02 |
| Vmax (volume maximal d'eau chaude soutirable selon EN 16147) | 303 | 300 | 373 | 202 | 205 | 290 | 275 | 376 | 378 | 207 | 318 |
| V40td promotelec 8H d'heures creuses (7°C) | 324 (12H) | 324 - T4 | 410 - T5+ | 232 - T2 | 307 - T3 | 327 - T4 | 377 - T5+ | 344 - T4 | 276 - T3 | 277 - T3 | |
| V40td promotelec 8H d'heures creuses + 6h (7°C) | 648 (24H) | 648 - T5+ | 800 - T5+ | 463 - T5+ | 614 - T5+ | 619 - T5+ | - | - | 492 - T5+ | - | |
| V40td qualitel Heure creuse | 478 - T5+ | 310 - T3 | 396 - T5+ | 209 - T2 | 289 - T3 | 309 - T3 | - | - | - | - | |
| V40td qualitel Heure creuse + 6H | 638 - T5+ | 619 - T5+ | 673 - T5+ | 418 - T5+ | 578 - T5+ | 525 - T5+ | - | - | - | - | |
| Equipements du logement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Nombre d'occupants dans le logement |  |  |  |  |  |  |  |  avec appoint chaudière |  |  | |