



# Chaudières Murales condensation INITIA + 2.25 HTE Micro Accumulée



## ➤ Cahier des Clauses Techniques Particulières :

Le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire seront assurés par une chaudière gaz murale à condensation. La production d'eau chaude sanitaire sera de type **micro-accumulée**, la chaudière aura une capacité de **modulation** de **16 à 100 %** et comprendra :

- Corps de chauffe spiralé en **inox 316 L** sans contrainte de débit.
- Corps hydraulique en laiton
- **Pompe modulante Erp classe A** (vitesse variable et pression différentielle variable) dispositif anti-gommage, à grande hauteur manométrique
- **Comptage d'énergie intégré** via le tableau de commande simplifié rétroéclairé.
- **Vanne gaz modulante** en continu
- Ventilateur à vitesse variable
- Carte électronique auto-adaptative
- Brûleur bas Nox à pré-mélange total
- Evacuation des condensats intégrée
- **Vase d'expansion chauffage** d'une capacité de 8 litres
- Soupape de sécurité chauffage 3 bars
- **Contrôle de température par sondes CTN** : 2 sondes primaires départ et retour chauffage, 1 sonde sanitaire.
- By-pass automatique permettant l'ajustement du débit chauffage sur l'installation
- **Vanne 3 voies à inversion rapide** pour production ECS sur échangeur à plaques en inox
- Sécurités actives de manque d'eau, de manque de gaz, de présence de flamme, de manque de circulation et de surchauffe, avec affichage digital des défauts (autodiagnostic intégré)
- Classification EN 13203 : \*\*\*
- Garantie corps hydraulique 5 ans

Cette chaudière aura les caractéristiques techniques principales suivantes :

- Plage de puissance : **4,00 à 25,00 kW**
- ETAS Rendements saisonnier suivant le règlement (811/813) : **93 % / 93 %**
- Puissance nominal chauffage 80/60 °C : **16 kW**
- Rendements charge mini à 30°C : **108,8%**
- Rendements charge 30% à 30°C : **108,8%**
- Rendements charge 100% à 70°C : **97,7 %**
- Puissance circulateur (Min / Max / RT 2012) : **4 / 39 / 22 W**
- Puissance utile intermédiaire : **3,10 kW**
- Puissance électrique des auxiliaires (hors circulateur) à Pn / Pmini : **15 / 50 W**
- Pertes à l'arrêt ( Δ T = 30 K ) : **35 W**
- Puissance électrique à charge nulle (veille) : **2,1 W**
- Puissance nominal sanitaire sur PCI : **24 kW**
- Débit spécifique sanitaire ( Δ T = 30 K ) : **12,1 l/minutes**
- Pression acoustique à 1m (Pmini) : **35,8 dB(A)**
- Diamètre sortie ventouse : **60/100 mm**
- Dimensions / Poids : **763 x 450 x 345 mm** (Ht x Lg x ep) / **38, 5 kg**

**CCTP - INITIA + 2.25 HTE  
MICRO ACCU**

**CHAPPEE.COM**



# Chaudières Murales condensation INITIA + 2.25 HTE Micro Accumulée



La chaudière sera de marque **CHAPPEE type INITIA + 2.25 HTE**

**CCTP - INITIA + 2.25 HTE  
MICRO ACCU**

**CHAPPEE.COM**

157, Avenue Charles Floquet - 93158 Le Blanc Mesnil Cedex - France - Téléphone : 33 (0)1 45 91 56 00 - Télécopie : 33 (0)1 45 91 59 90  
BDR THERMEA France S.A.S. au capital de 229 288 696 € - 57 rue de la Gare - 67580 MERTZWILLER - 833 457 211 RCS Strasbourg - A.P.E. 2521Z



# Chaudières Murales condensation INITIA + 2.25 HTE Micro Accumulée




## INFO PRATIQUES :

- Compatible système 3Cep , B23 / B23P / C13 / C33 / C43 / C53 / C63 / C83 / C93
- **Fonctionnement gaz naturel avec possibilité de transformation au GPL**
- Température chauffage réglable de 25 à 80 °C
- Protection électrique IP X5D
- Longueur de ventouse maxi :
  - 60/100 : 10 m (coude et terminal inclus)
  - 80/125 : 25 m (en plus du terminal)

### ➤ Options :

- Sonde extérieure
- Sonde d'ambiance filaire ou sans fil
- Thermostat d'ambiance au choix (simple, programme journalier, programme hebdomadaire)

### ➤ Classe énergétique ErP



**CCTP - INITIA + 2.25 HTE  
MICRO ACCU**

**CHAPPEE.COM**

157, Avenue Charles Floquet - 93158 Le Blanc Mesnil Cedex - France - Téléphone : 33 (0)1 45 91 56 00 - Télécopie : 33 (0)1 45 91 59 90  
BDR THERMEA France S.A.S. au capital de 229 288 696 € - 57 rue de la Gare - 67580 MERTZWILLER - 833 457 211 RCS Strasbourg - A.P.E. 2521Z