

CHAPPEE



BALLON TD SPLIT MURAL 150 - 200 L

Fiche de saisie RE2020

juin-22

SAISIE DU GÉNÉRATEUR

DONNÉES D'ENTRÉE	CHOIX POSSIBLE	DONNÉES DE DIETRICH	UNITÉ	COMMENTAIRES
Type de générateur	... <ul style="list-style-type: none">PAC à compression électriquePAC GAZ à absorptionPAC sur boucle d'eau ...	PAC à compression électrique		
Service du générateur	<ul style="list-style-type: none">Chauffage seulECS seuleChauffage et ECSRefroidissement seulChauffage et refroidissement	ECS seule		
Caractéristiques				
Type de système	<ul style="list-style-type: none">PAC air extérieur / eauPAC air extrait / eauPAC air ambiant / eauPAC eau de nappe / eauPAC sol / eauPAC eau glycolée / eau	PAC air extérieur / eau		
Fonctionnement du compresseur	<ul style="list-style-type: none">Fonctionnement en mode continu du compresseur ou en cycle marche arrêt du compresseurFonctionnement en cycle marche arrêt du compresseurValeur par défaut	Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur		
Statut de la part de la puissance des auxiliaires	<ul style="list-style-type: none">Valeur par défautValeur justifiéeValeur certifiée	Valeur certifiée		
Pourcent. de la puissance élec. des auxiliaires dans la puis. élec. totale (Taux)	Valeur à saisir	0,9 (pourcentage)	%	0,009 (valeur décimale)
Puissances de la PAC connues	<ul style="list-style-type: none">Les puissances fournies PcaloLes puissances absorbées Pabs	Les puissances absorbées Pabs		Nous conseillons l'utilisation des puissances absorbées
Type de limites de température chaud	<ul style="list-style-type: none">Pas de limiteLimite sur les températures des deux sources simultanémentLimite sur l'une ou l'autre des températures de source	Limite sur l'une ou l'autre des températures de source		
Temp. mini amont en mode chaud où la machine ne fonctionne plus	Valeur à saisir	-15	°C	
Temp. maxi aval en mode chaud où la machine ne fonctionne plus	Valeur à saisir	65	°C	

Saisie du générateur

Désignation

Type de générateur

Nombre identique

Service du générateur

Bibliothèque

CHAPPEE



BALLON TD SPLIT MURAL 150 - 200 L

Caractéristiques	Source Amont	Ecs
Type de système	Pac air extérieur / eau	
Mode chauffage		
Fonctionnement du compresseur	Fonctionnement en cycle marche arrêt du compresseur	
Statut de la part de la puissance des auxiliaires	Valeur certifiée	
Pourcent. de la puissance élec. des auxiliaires dans la puis. élec. totale		%
Puissances de la PAC connues	les puissances absorbées Pabs	
Type de limite de température chaud	limite sur l'une ou l'autre des températures de source	
Temp. mini amont en mode chaud où la machine ne fonctionne plus	-15	°C
Temp. maxi aval en mode chaud où la machine ne fonctionne plus	65	°C

CHAPPEE



BALLON TD SPLIT MURAL 150 - 200 L

DONNÉES D'ENTRÉE	CHOIX POSSIBLE	DONNÉES DE DIETRICH	UNITÉ	COMMENTAIRES
Source Amont				
Source amont pour système sur l'air	<ul style="list-style-type: none"> Air extérieur Air ambiant de volume non-chauffé Air extrait 	Air extérieur		
Puissance des ventilateurs (uniquement pour machine gainée)	Valeur à saisir	0	W	

Caractéristiques Source Amont Chauffage

Source Amont pour système sur l'air

Puissance des ventilateurs (uniquement pour machine gainée) W

ECS				
Données connues	Il n'existe aucune valeur certifiée ou mesurée Il existe des valeurs certifiées ou mesurées	Il existe des valeurs certifiées ou mesurées		
Température Source Amont	<ul style="list-style-type: none"> 7°C 2°C ; 7°C 2°C ; 7°C ; 20°C -7°C ; 2°C ; 7°C ; 20°C -7°C ; 2°C ; 7°C ; 20°C ; 35°C 	7°C	°C	Correspond aux points d'essais ou à la certification
Température Fluide Aval	<ul style="list-style-type: none"> 45°C 35°C ; 45°C 25°C ; 35°C ; 45°C 25°C ; 35°C ; 45°C ; 55°C ... 	45°C	°C	Correspond aux points d'essais ou à la certification
Puis Pabs (kW)	Valeur à saisir	TD Split 150 : 0,40 TD Split 200 : 0,37	kW	Donnée issue de l'outil IdCET
COP	Valeur à saisir	TD Split 150 : 3,34 TD Split 200 : 3,40		Donnée issue de l'outil IdCET
Certifications	<ul style="list-style-type: none"> Mesurée Certifiée 	Certifiée		
Existence d'une résistance d'appoint	Case à cocher	Oui		
Puissance d'appoint	Valeur à saisir	1,60	kW	

Caractéristiques Source Amont Ecs

Données connues

Température Source Amont

Température Fluide Aval

		7°C
45°C	Puis Pabs (kW)	
	COP	
	Certification	Certifiée

Existence d'une résistance d'appoint Puissance d'appoint kW

CHAPPEE



BALLON TD SPLIT MURAL 150 - 200 L

STOCKAGE

DONNÉES D'ENTRÉE	CHOIX POSSIBLE	DONNÉES DE DIETRICH	UNITÉ	COMMENTAIRES
Type de Stockage	<ul style="list-style-type: none">Ballon de stockage sans solaire ni appointGénérateur de base plus appoint intégré...	Générateur de base plus appoint intégré		
Service assurés	<ul style="list-style-type: none">Chauffage seulECS seuleChauffage et ECS	ECS seule		
Caractéristiques				
Volume total du ballon	Valeur à saisir	TD Split 150 : 156 TD Split 200 : 206	L	
Valeur connue pertes du ballon	<ul style="list-style-type: none">Valeur par défautValeur justifiéeValeur certifiée	Valeur certifiée		
Ua	Valeur à saisir	TD Split 150 : 0,87 TD Split 200 : 1,17	W/K	Donnée issue de l'outil IdCET
Type de gestion de l'appoint	<ul style="list-style-type: none">Standard RT2012ECS Thermo regulation optimisée (titre V)	ECS Thermo régulation optimisée (titre V)		
Type de gestion du thermostat en RT2012	<ul style="list-style-type: none">Chauffage permanentChauffage de nuit	Chauffage de nuit		
Type de gestion du thermostat en RE2020	<ul style="list-style-type: none">Chauffage permanentChauffage de nuitChauffage de jour	Chauffage de jour		
Température maximale du ballon	Valeur à saisir	90,0	°C	
Hystérésis du thermostat du ballon	Valeur à saisir	2,0	°C	
Fraction ballon chauffée par l'appoint Faux	Valeur à saisir	Valeur par défaut		
Hauteur relative de l'échangeur de base à partir du fond de la cuve	Valeur à saisir	0,00		
Numéro de la zone du ballon qui contient le système de régulation de base	Valeur à saisir	1		
Numéro de la zone du ballon qui contient l'élément chauffant d'appoint	Valeur à saisir	1		
N° de la zone du ballon qui contient le système de régulation de l'appoint	Valeur à saisir	1		
Hauteur de l'échangeur d'appoint à partir du fond de la zone d'appoint	Valeur à saisir	0		
Type de gestion de l'appoint en RT2012	<ul style="list-style-type: none">Chauffage permanentChauffage de nuit	Chauffage de nuit		
Type de gestion de l'appoint en RE2020	<ul style="list-style-type: none">Chauffage permanentChauffage de nuitChauffage de jour	Chauffage de jour		
Hystérésis du thermostat d'appoint	Valeur à saisir	6	°C	

CHAPPEE



BALLON TD SPLIT MURAL 150 - 200 L

Stockage et Système solaire

Désignation:

Type de Stockage: **Stockage Standard**

Services assurés: **Générateur de base plus appoint intégré**

Services assurés: **ECS seule**

Caractéristiques

Caractéristiques des ballons

Ballon n°1

Mode de production: **Ballon de base** **Ballon n°1**

Volume total du ballon: l

Valeur connue pertes du ballon: **Valeur certifiée**

Constante de refroidissement Cr (Wh/l.K.j) ou Ua W/K

Type de gestion de l'appoint: **ECS Thermo regulation optimisée (titre V)**

Type de gestion du thermostat: **Chauffage de nuit**

Température maximale du ballon: **90,0** °C DEF

Hystérésis du thermostat du ballon: **2,0** °C DEF

Fraction ballon chauffée par l'appoint Faux **Valeur par défaut** DEF

Hauteur relative de l'échangeur de base à partir du fond de la cuve: **0,00**

Numéro de la zone du ballon qui contient le système de régulation de base: DEF

Numéro de la zone du ballon qui contient l'élément chauffant d'appoint: DEF

N° de la zone du ballon qui contient le système de régulation de l'appoint: DEF

Hauteur de l'échangeur d'appoint à partir du fond de la zone d'appoint:

Type de gestion de l'appoint: **Chauffage de nuit**

Hystérésis du thermostat d'appoint: **Valeur par défaut** DEF